

Objavljujemo ispravak TEHNIČKE SPECIFIKACIJE u točki:

4.ZRAČNO HLAĐENA TOPLINSKA PUMPA

1 kom

Kompaktni lako prenosivi uređaj, zračno hlađena toplinska pumpa, koja ima slijedeće karakteristike:

- rashladni kapacitet: min. 338 kw / prema Eurovent standardu ili jednakovrijednom/
- temperatura hlađene vode : +7/+12C,
- temperatura zraka do: max. +35C,
- kapacitet grijanja: min. 350 kw,
- temperatura grijanja vode: 40-45C,
- temperatura zraka: +7 do – 6C,
- elektro kabel za spajanje: Cu 4x95 mm²,
- kompaktno kućište: kontejnerskog tipa,
- rashladni krug: 2 kom. sa dva scroll kompresora po svakom rashladnom krugu
- izmjenjivač topline: cijevni
- kondenzator: zračni sa ventilatorima,
- elekropumpa za glikol: da
- automatika sa zaštitama: da
- elektronsko upravljanje: da
- elektro priključak: V 400/3/50, 61 kW, 104A***
- buka uređaja: max. db(A) 64,

Uz ponudu za točku 4. obavezno priložiti dokaze:

-Tehnički list ili katalog toplinske pumpe

-Fotografiju ponuđenog uređaja – toplinske pumpe

- Dokaz da ponuditelj ima zaposlenu ili na raspolaganju stručnu osobu ovlaštenu i licenciranu za održavanje uređaja u cilju brzog i kvalitetnog otklanjanja kvara na uređaju.

***Omaškom su navedeni pogrešni podaci. Točni podaci su: V400/3/50, 125 kW, 220A**

5. ZRAČNO HLAĐENI RASHLADNI UREĐAJ

1 kom

Kompaktni lako prenosivi zračno rashladni uređaj, koji ima slijedeće karakteristike:

- kapacitet hlađenja: min. 110 kw / prema Eurovent standardu ili jednakovrijednom/
- temperatura hlađene vode: +7/+12C,
- temperatura zraka: max.+35C,
- kompaktno kućište: kontejnerskog tipa,
- rashladni krug: 2 kom. sa dva scroll kompresora po svakom rashladnom krugu
- izmjenjivač topline: cijevni
- kondenzator: zračni sa ventilatorima,
- elekropumpa za glikol: da
- automatika sa zaštitama: da
- elektronsko upravljanje: da
- elektro priključak: V 400/3/50, 61 kW, 104A***
- buka uređaja: max. db(A) 64,

Uz ponudu za točku 5. obavezno priložiti dokaze:

-Tehnički list ili katalog rashladnog uređaja

-Fotografiju ponuđenog uređaja – rashladnog uređaja

- Dokaz da ponuditelj ima zaposlenu ili na raspolaganju stručnu osobu ovlaštenu i licenciranu za održavanje uređaja u cilju brzog i kvalitetnog otklanjanja kvara na uređaju.

***Navedeni podaci su točni. Upisani su ispravno i u originalnoj tehničkoj specifikaciji.**